

TABELLA DELLO SCARTO PERCENTUALE "d_e"

 ISTITUTO
GIORDANO

Tempo	Curva di riscaldamento del forno sperimentale effettivamente realizzata nel corso della prova	Scarto percentuale dell'area sottesa dalla curva teorica e da quella effettivamente realizzata nel corso della prova "d _e "	Limite di tolleranza
[min]	[°C]	[%]	[%]
0	16	0,0	//
1	322	-9,0	//
2	424	-7,0	//
3	516	-4,2	//
4	564	-1,8	//
5	610	-0,1	15,0
6	627	1,0	15,0
7	638	1,4	15,0
8	656	1,4	15,0
9	660	1,3	15,0
10	653	0,9	15,0
11	662	0,3	14,5
12	672	-0,2	14,0
13	678	-0,7	13,5
14	686	-1,1	13,0
15	714	-1,4	12,5
16	734	-1,5	12,0
17	747	-1,5	11,5
18	752	-1,5	11,0
19	762	-1,5	10,5
20	771	-1,5	10,0
21	779	-1,5	9,5
22	786	-1,5	9,0
23	791	-1,5	8,5
24	799	-1,5	8,0



Tempo	Curva di riscaldamento del forno sperimentale effettivamente realizzata nel corso della prova	Scarto percentuale dell'area sottesa dalla curva teorica e da quella effettivamente realizzata nel corso della prova "d _e "	Limite di tolleranza
[min]	[°C]	[%]	[%]
25	803	-1,5	7,5
26	809	-1,4	7,0
27	809	-1,5	6,5
28	813	-1,5	6,0
29	816	-1,5	5,5
30	828	-1,5	5,0
31	839	-1,5	4,9
32	853	-1,5	4,8
33	863	-1,4	4,8
34	870	-1,3	4,7
35	877	-1,2	4,6
36	884	-1,2	4,5
37	889	-1,1	4,4
38	895	-1,0	4,3
39	901	-0,9	4,3
40	905	-0,8	4,2
41	910	-0,7	4,1
42	914	-0,6	4,0
43	919	-0,5	3,9
44	921	-0,4	3,8
45	925	-0,3	3,8
46	929	-0,3	3,7
47	933	-0,2	3,6
48	935	-0,1	3,5
49	939	-0,1	3,4



Tempo	Curva di riscaldamento del forno sperimentale effettivamente realizzata nel corso della prova	Scarto percentuale dell'area sottesa dalla curva teorica e da quella effettivamente realizzata nel corso della prova "d_e"	Limite di tolleranza
[min]	[°C]	[%]	[%]
50	941	0,0	3,3
51	945	0,1	3,3
52	948	0,1	3,2
53	952	0,2	3,1
54	954	0,2	3,0
55	957	0,3	2,9
56	961	0,3	2,8
57	963	0,4	2,8
58	966	0,4	2,7
59	969	0,5	2,6
60	971	0,5	2,5
61	973	0,6	2,5
62	976	0,6	2,5
63	978	0,6	2,5
64	982	0,7	2,5
65	984	0,7	2,5
66	986	0,8	2,5
67	989	0,8	2,5
68	991	0,8	2,5
69	994	0,9	2,5
70	996	0,9	2,5
71	998	0,9	2,5
72	1000	1,0	2,5
73	1002	1,0	2,5
74	1004	1,0	2,5



Tempo	Curva di riscaldamento del forno sperimentale effettivamente realizzata nel corso della prova	Scarto percentuale dell'area sottesa dalla curva teorica e da quella effettivamente realizzata nel corso della prova "d_e"	Limite di tolleranza
[min]	[°C]	[%]	[%]
75	999	1,0	2,5
76	988	1,0	2,5
77	984	1,0	2,5
78	981	1,0	2,5
79	978	1,0	2,5
80	977	1,0	2,5
81	976	0,9	2,5
82	976	0,9	2,5
83	976	0,9	2,5
84	976	0,8	2,5
85	975	0,8	2,5
86	975	0,7	2,5
87	975	0,7	2,5
88	975	0,7	2,5
89	975	0,6	2,5
90	975	0,6	2,5
91	976	0,5	2,5
92	980	0,5	2,5
93	995	0,4	2,5
94	1002	0,4	2,5
95	1008	0,4	2,5
96	1013	0,4	2,5
97	1018	0,4	2,5
98	1021	0,4	2,5
99	1024	0,4	2,5



Tempo	Curva di riscaldamento del forno sperimentale effettivamente realizzata nel corso della prova	Scarto percentuale dell'area sottesa dalla curva teorica e da quella effettivamente realizzata nel corso della prova "d_e"	Limite di tolleranza
[min]	[°C]	[%]	[%]
100	1027	0,4	2,5
101	1030	0,4	2,5
102	1032	0,4	2,5
103	1034	0,4	2,5
104	1037	0,4	2,5
105	1039	0,4	2,5
106	1041	0,4	2,5
107	1043	0,4	2,5
108	1045	0,4	2,5
109	1046	0,4	2,5
110	1047	0,4	2,5
111	1048	0,4	2,5
112	1050	0,4	2,5
113	1051	0,5	2,5
114	1052	0,5	2,5
115	1054	0,5	2,5
116	1055	0,5	2,5
117	1056	0,5	2,5
118	1058	0,5	2,5
119	1059	0,5	2,5
120	1059	0,5	2,5
121	1060	0,5	2,5
122	1061	0,5	2,5
123	1062	0,5	2,5
124	1064	0,5	2,5



