

RAPPORTO DI PROVA N. 302999

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 18/02/2013

Committente: POGLIANO BUSBAR S.r.l. - Corso Allamano, 43 - 10095 GRUGLIASCO (TO) - Italia

Data della richiesta della prova: 26/09/2012

Numero e data della commessa: 57583, 26/09/2012

Data del ricevimento del campione: 09/11/2012

Data dell'esecuzione della prova: 06/12/2012

Oggetto della prova: prova per la propagazione verticale della fiamma su fili o cavi montati verticalmente a fascio secondo la norma CEI EN 60439-2:2000, con riferimento alla norma IEC 60332-3-22:2010

Luogo della prova: L.S. Fire Testing Institute S.r.l. - Via Olgiate, 15 - 22070 Oltrona di S. Mamette (CO) - Italia

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente

Identificazione del campione in accettazione: n. 2012/2350/D

Denominazione del campione*.

Il campione sottoposto a prova è denominato "BXE 5000A Cu".

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.



Comp. PM
Revis. *BW*

Il presente rapporto di prova è composto da n. 5 fogli.

Foglio
n. 1 di 5