

PROVE di TIPO Blindocompatto BX -E

CERTIFICATO	DATA	PROVA	LABORATORIO	Portata (A)	Cu/Al	Tipo di condotto	CODICI	BARRE	I _{cw} 3P [kA]
IT 11.006	14/01/2011	Prove di Temp, dielettriche, caratt. elettriche....	ACAE - POGLIANO	800/1000/1250A	Al	Singolo	234300/234400/ 234500Z3LPA		
IT 11.007	14/01/2011	Prove di Temp, dielettriche, caratt. elettriche....	ACAE - POGLIANO	1600/2000A	Al	Singolo	234600Z3LPA 234700Z3LPA	150 x 6,45 195 x 6,45	
11-0071-01	04/04/2011	Prove di cortocircuito	IN.RI.M	2000A	Al	Singolo	234700	195 x 6,45	80kA
11-0071-02	04/04/2011	Prove di cortocircuito	IN.RI.M	800A	Al	Singolo	234400	75 x 6,45	40kA
IT 11.030	02/05/2011	Prove di Temp, dielettriche, caratt. elettriche....	ACAE - POGLIANO	2500/3200/ 4000A	Al	Doppio	235100/235200/ 235300Z3LPA		
S11116301	01/08/2011	IP65	CMC		Al	Sing/ doppio	235100/234600		
S11116302	01/08/2011	IP55	CMC		Al	Sing/ doppio	235100/234600		
IT 11.134	16/01/2012	Prove di Temp, dielettriche, caratt. elettriche....	ACAE - POGLIANO	1000/1250/ 1600A	Cu	Singolo	244300/244400/ 244500Z3LPA		
IT 11.135	16/01/2012	Prove di Temp, dielettriche, caratt. elettriche....	ACAE - POGLIANO	2000/2500A	Cu	Singolo	244600Z3LPA 244700Z3LPA		
IT 11.136	16/01/2012	Prove di Temp, dielettriche, caratt. elettriche....	ACAE - POGLIANO	3200/4000 /5000A	Cu	Doppio	245100/245200/ 245300Z3LPA		
VIBR 12.017	06/02/2012	Vibration test IEC 60068	TUV ITALIA	5000/2500	Cu	Sing/ doppio	245381/244781		
VIBR 12.018	08/02/2012	Vibration test IEC 60069	TUV ITALIA	4000/2000	Al	Sing/ doppio	235381/234781		
IT 12.030	04/04/2012	Prove di cortocircuito	ACAE - IN.RI.M	2000A	Cu	Singolo	244600Z3LPA	140 x 6,45	85kA
IT 12.031	04/04/2012	Prove di cortocircuito	ACAE - VEIKI VNL	3200/4000A	Cu	Doppio	245100Z3LPA 245200Z3LPA	111 x 2 x 6,45 140 x 2 x 6,45	100kA
IT 12.046	19/07/2012	Prove di cortocircuito	ACAE - VEIKI VNL	5000A	Cu	Doppio	245300Z3LPA	175 x 2 x 6,45	120kA
IT 12.054	19/07/2012	Prove di cortocircuito	ACAE - IN.RI.M	1000A	Cu	Singolo	244300Z3LPA	50 x 6,45	50kA
IT 12.048	19/07/2012	Prove di cortocircuito	ACAE - IN.RI.M	1250A	Cu	Singolo	244400Z3LPA	70 x 6,45	60kA
IT 12.047	19/07/2012	Prove di cortocircuito	ACAE - IN.RI.M	1600A	Cu	Singolo	244500Z3LPA	111 x 6,45	80kA
IT 12.053	19/07/2012	Prove di cortocircuito	ACAE - IN.RI.M	2500A	Cu	Singolo	244700Z3LPA	140 x 6,45	88kA

PROVE di TIPO Blindocompatto BX -E

CERTIFICATO	DATA	PROVA	LABORATORIO	Portata (A)	Cu/Al	Tipo di condotto	CODICI	BARRE	I_{cw} 3P [kA]
N° 302997	18/03/2013	Propagazione verticale fiamma CEI EN 60439-2 p.to 8.14/IEC 60332-3-22	ISTITUTO GIORDANO	1000A	Cu	Singolo	244300Z3LPA		
N° 302998	18/03/2013	Propagazione verticale fiamma CEI EN 60439-2 p.to 8.14/IEC 60332-3-22	ISTITUTO GIORDANO	4000A	Al	Doppio	235300Z3LPA		
N° 302999	18/03/2013	Propagazione verticale fiamma CEI EN 60439-2 p.to 8.14/IEC 60332-3-22	ISTITUTO GIORDANO	5000A	Cu	Doppio	245300Z3LPA		
N° 303000	18/03/2013	Propagazione verticale fiamma CEI EN 60439-2 p.to 8.14/IEC 60332-3-22	ISTITUTO GIORDANO	800A	Al	Singolo	234300Z3LPA		
N° 303789	15/03/2013	Prova filo incandescente CEI EN 60439-2 p.to 8.13 / CEI EN 60695-2-10 60332-3-22	ISTITUTO GIORDANO				BX-E ISOLATORE / TASSELLO		
CN13S0120583-01	21/03/2013	Prova resistenza fuoco in condizioni di incendio - Integrità circuito IEC 60331-1	IMQ	1250A	Al	Singolo	BXE-F 111S	111 x 6,45	
CN13S0120583-02	21/03/2013	Prova resistenza fuoco in condizioni di incendio - Integrità circuito IEC 60331-1	IMQ	1600A	Al	Singolo	BXE-F 150S	150 x 6,45	
CN13S0120583-03	21/03/2013	Prova resistenza fuoco in condizioni di incendio - Integrità circuito IEC 60331-1	IMQ	2500A	Al	Doppio	BXE-F 130D	130 x 2 x 6,45	